

中国石化仪征化纤有限责任公司

900m³/h 除盐水技术改造项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的规定，2023 年 9 月 5 日，中国石化仪征化纤有限责任公司组织召开“900m³/h 除盐水技术改造项目”（以下简称本项目）竣工环境保护验收会，并成立验收工作组。验收工作组由中国石化仪征化纤有限责任公司（项目建设单位）、扬州润仪环境科技有限公司（验收报告编制单位）、江苏润环环境科技有限公司（环评单位）、江苏宣溢环境科技有限公司（验收检测单位）、江苏省电力设计院有限公司（EPC 总承包）等单位代表及 2 名技术专家组成。与会代表听取了本项目建设、环保“三同时”执行情况 & 验收监测工作汇报，现场核查了设施运行情况并查阅相关资料，经讨论形成如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

中国石化仪征化纤有限责任公司“900m³/h 除盐水技术改造项目”在厂区内热电部实施，新建厂房 2000 平方米，采用阴阳双室浮动床、混床的二级离子交换法，新增 900m³/h 除盐水的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

2022 年 1 月本项目环评表获扬州市生态环境局批复（扬环审批（2022）03-09 号）。2022 年 5 月开工建设，2023 年 6 月建成调试。本项目自建设以来无环保处罚记录。

（三）投资情况

本项目计划总投资 13130 万元，其中环保投资 221 万元。

（四）验收范围

本次验收范围为项目配套的环境保护设施。

二、工程变动情况

本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目运营期废水主要为酸雾吸收器废液以及树脂再生中和废水，在热电部现场调节 pH 达标后泵送至水务部生化处理装置东区和中水回用装置处理。

（二）废气

本项目运营期废气主要是盐酸贮存和树脂再生过程中少量盐酸挥发。氯化氢废气采用密闭管道收集，通过储罐呼吸口和计量箱呼吸口连接至酸雾吸收器，经碱吸收处理后无组织排放。

（三）噪声

本项目优先选用低噪声设备，并置于室内，经车间厂房隔声，距离衰减，对周围的声环境质量影响较小。

（四）固废

本项目废离子交换树脂、废纤维属于一般工业固废，暂未产生。

（五）其他

- 1、项目排污口设置了规范的环保标识牌；
- 2、公司已办理了排污许可证（编号：91321081323786271G001P）；
- 3、除盐水装置外 50m 卫生防护距离内无环境敏感目标；
- 4、公司环境应急预案已备案（3210812021084H）。

四、环境保护设施调试效果

2023 年 7 月 27 日~28 日，江苏宣溢环境科技有限公司对该项目进行了现场检测，出具的检测报告〔（2023）宣溢（综）字第（03M046）号〕主要结论为：

（一）废水

本次验收监测了车间排口、回用水监测点 pH 值、化学需氧量、悬浮物、全盐量的浓度，pH 值、化学需氧量浓度符合回用水质控制标准。

（二）废气

公司厂界外无组织排放监控点氯化氢浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 限值。

（三）噪声

公司四侧厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类限值。

五、验收结论

中国石化仪征化纤有限责任公司“900m³/h 除盐水技术改造项目”已建成投产。公司按环评表及批复要求落实了各项污染防治措施，验收监测期间，各项污染治理设施运行正常有效，污染物达标排放，固废规范处置，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）第八条中不予验收合格的情形。

验收组同意中国石化仪征化纤有限责任公司“900m³/h 除盐水技术改造项目”竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

（一）加强污染防治设施运行和维护管理，确保各类污染物稳定达标排放，按规定开展自行监测，做好信息公开、管理台账等工作。

（二）按《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）等规定，抓好安全生产，加强风险防控，保障环境安全。

（三）本项目一般工业固废产生后，应按规定处理处置并纳入管理台账。

七、验收人员

验收组人员详细信息见附件。

验收组组长：

王成

验收组专家：

曹民华

张明

中国石化仪征化纤有限责任公司（盖章）

2023年9月5日



中国石化仪征化纤有限责任公司

900m³/h 除盐水技术改造项目竣工环保验收组名单

时间：2023 年 9 月 5 日

成员	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话
组长	沈涛	仪化公司	副总	13952585379
专家	曹庆林	扬州市环境科学会	研究员	13196498598
	张静宝	扬州市环境科学会	工程师	1385268818
其他	林广晓	仪征化纤	高工	15252778103
	王华	仪化公司	副总	13952526856
	朱力海	仪化公司		13852536752
	徐海	江苏宝通环保科技有限公司		13915531989
	丁广	江苏省电力设计院	高工	15150565389
	王立军	江苏仪征热电有限公司	工程师	13601444883
	孙伟	仪化公司热电部	高工	13921938617
	何玉峰	扬州润仪环保科技有限公司		18352720999
	陈松	江苏润仪环保科技有限公司		15861821276